

Акт

обследования брошенных водопроводных сетей в с. Фирсово мкр. «Чистые пруды»

«20» 06 2017г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Молофеев В.Н. - глава сельсовета

Секретарь: Галкина О. В. - главный специалист по имуществу и земельным вопросам

Члены комиссии:

Доманов А.В. - директор ООО «Первомайские коммунальные системы»

Мазин В.И. - начальник участка ООО «Первомайские коммунальные системы»

Лукьянчикова Н.В. - заместитель главы администрации Первомайского района по ГХ и ЖКХ (по согласованию).


Произвела проверку брошенных водопроводных сетей с. Фирсова мкр. «Чистые пруды» путем обхода и визуального осмотра. Проект водопровода отсутствует.


№ п/п	Улица	Примечание
1.	Затонская, 42 (колодец 36)	Колодец затоплен грунтовыми водами
2.	Мира, 2	Колодец подтоплен грунтовыми водами, заилен, отсутствует люк
3.	Мира, 4	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
4.	Мира, 6	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
5.	Мира, 12	Сухой, ствол пожарного гидранта смещен, имеется пластиковый люк
6.	Мира, 14	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
7.	Мира, 18, 20	Сухой, заилен, имеется пластиковый люк
8.	Мира, 24	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
9.	Мира, 28	Колодец подтоплен грунтовыми водами, имеется люк
10.	Мира, 30, 32	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
11.	Мира, 34	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
12.	Мира, 36	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует крышка
13.	Мира, 40	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
14.	Мира, 44, 46	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
15.	Мира, 48, 50	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
16.	Мира, 52	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
17.	Мира, 54	Колодец подтоплен грунтовыми


		водами
80.	Светлая, 4 на углу	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк, распределительный
81.	Весенняя, 2	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк, распределительный
82.	Весенняя, 4	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк,
83.	Весенняя, 6	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
84.	Весенняя, 10, 12	Колодец подтоплен грунтовыми водами
85.	Весенняя, 14, 16	Отсутствует люк
86.	Весенняя, 18	Заилен, отсутствует люк
87.	Славная	Заилен, отсутствует крышка и люк
88.	Славная, 14	Заилен, отсутствует крышка и люк
89.	Славная, 10	Заилен, отсутствует люк
90.	Славная, 8	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
91.	Славная, 6	Колодец подтоплен грунтовыми водами, заилен, отсутствует люк
92.	Славная, 1	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует крышка и люк, шаровой кран
93.	Российская, 10	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
94.	Российская, 10а	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк
95.	Российская, 12а	Колодец подтоплен грунтовыми водами, отсутствует люк


Других конструкций водопровода не обнаружено.

Подписи:

 В.Н. Молофеев

 О.В. Галкина

 А.В. Доманов

 В.И. Мазин

 Н.В. Лукьянчикова